



T.Ş.F.A.Ş.
AĞRI ŞEKER
FABRİKASI

TEKNİK ŞARTNAME

Şart. No: İŞL-2026-29

Tarih :02.09.2026

AĞRI ŞEKER FABRİKASI'NA YAPILACAK OLAN MERDİVEN VE GEZENEKLER İÇİN
GEREKLİ MALZEMELERİN TEMİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İŞİN KONUSU

Fabrikamız Rafineri, Ham Fabrika ve Türbin kısımlarında yapılacak merdiven ve gezenekler (sahanlıklar) için gerekli olan malzemelerin tedarik edilmesidir.

2. İŞİN MİKTARI

Sıra No	Malzeme Adı	Malzeme Özelliği	Birim	Miktar
1	Gezinti Izgarası (Merdiven Basamağı)	25x70 cm ebatlarında, 3 mm kalınlığında, galvanizli, yarım geçme, petek platform ızgara basamak. Basamakların yüzeyi kaymamak için çentikli, tırtıklı yapıda olmalıdır.	Adet	42
2	Gezinti Izgarası (Merdiven Basamağı)	25x80 cm ebatlarında, 3 mm kalınlığında, galvanizli, yarım geçme, petek platform ızgara basamak. Basamakların yüzeyi kaymamak için çentikli, tırtıklı yapıda olmalıdır.	Adet	233
3	Gezinti Izgarası (Merdiven Basamağı)	25x100 cm ebatlarında, 3 mm kalınlığında, galvanizli, yarım geçme, petek platform ızgara basamak. Basamakların yüzeyi kaymamak için çentikli, tırtıklı yapıda olmalıdır.	Adet	265
4	Gezinti Izgarası (Merdiven Basamağı)	25x120 cm ebatlarında, 3 mm kalınlığında, galvanizli, yarım geçme, petek platform ızgara basamak. Basamakların yüzeyi kaymamak için çentikli, tırtıklı yapıda olmalıdır.	Adet	45



T.Ş.F.A.Ş.
AĞRI ŞEKER
FABRİKASI

TEKNİK ŞARTNAME

Şart. No: İŞL-2026-29

Tarih :02.09.2026

AĞRI ŞEKER FABRİKASI'NA YAPILACAK OLAN MERDİVEN VE GEZENEKLER İÇİN
GEREKLİ MALZEMELERİN TEMİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

5	Gezinti Izgarası (Sahanlık)	100x100 cm ebatlarında, 3 mm kalınlığında, galvanizli, yarım geçme, galvanizli, göz aralığı 35x35 mm, petek platform gezinti ızgarası. Izgaranın yüzeyi kaymamak için çentikli, tırtıklı yapıda olmalıdır.	Adet	20
6	Gezinti Izgarası (Sahanlık)	58x100 cm ebatlarında, 3 mm kalınlığında, galvanizli, yarım geçme, galvanizli, göz aralığı 35x35 mm, petek platform gezinti ızgarası. Izgaranın yüzeyi kaymamak için çentikli, tırtıklı yapıda olmalıdır.	Adet	4
7	Gezinti Izgarası (Sahanlık)	74x100 cm ebatlarında, 3 mm kalınlığında, galvanizli, yarım geçme, galvanizli, göz aralığı 35x35 mm, petek platform gezinti ızgarası. Izgaranın yüzeyi kaymamak için çentikli, tırtıklı yapıda olmalıdır.	Adet	6
8	Gezinti Izgarası (Sahanlık)	44x100 cm ebatlarında, 3 mm kalınlığında, galvanizli, yarım geçme, galvanizli, göz aralığı 35x35 mm, petek platform gezinti ızgarası. Izgaranın yüzeyi kaymamak için çentikli, tırtıklı yapıda olmalıdır.	Adet	4
9	Gezinti Izgarası (Sahanlık)	44x74 cm ebatlarında, 3 mm kalınlığında, galvanizli, yarım geçme, galvanizli, göz aralığı 35x35 mm, petek platform gezinti ızgarası. Izgaranın yüzeyi kaymamak için çentikli, tırtıklı yapıda olmalıdır.	Adet	2
10	Gezinti Izgarası (Sahanlık)	50x100 cm ebatlarında, 3 mm kalınlığında, galvanizli, yarım geçme, galvanizli, göz aralığı 35x35 mm,	Adet	1



T.Ş.F.A.Ş.
AĞRI ŞEKER
FABRİKASI

TEKNİK ŞARTNAME

Şart. No: İŞL-2026-29

Tarih :02.09.2026

AĞRI ŞEKER FABRİKASI'NA YAPILACAK OLAN MERDİVEN VE GEZENEKLER İÇİN
GEREKLİ MALZEMELERİN TEMİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

		petek platform gezinti ızgarası. Izgaranın yüzeyi kaymamak için çentikli, tırtıklı yapıda olmalıdır.		
11	Gezinti Izgarası (Sahanlık)	100x110 cm ebatlarında, 3 mm kalınlığında, galvanizli, yarım geçme, galvanizli, göz aralığı 35x35 mm, petek platform gezinti ızgarası. Izgaranın yüzeyi kaymamak için çentikli, tırtıklı yapıda olmalıdır.	Adet	2
12	Gezinti Izgarası (Sahanlık)	60x100 cm ebatlarında, 3 mm kalınlığında, galvanizli, yarım geçme, galvanizli, göz aralığı 35x35 mm, petek platform gezinti ızgarası. Izgaranın yüzeyi kaymamak için çentikli, tırtıklı yapıda olmalıdır.	Adet	1
13	Gezinti Izgarası (Sahanlık)	60x44 cm ebatlarında, 3 mm kalınlığında, galvanizli, yarım geçme, galvanizli, göz aralığı 35x35 mm, petek platform gezinti ızgarası. Izgaranın yüzeyi kaymamak için çentikli, tırtıklı yapıda olmalıdır.	Adet	1
14	Gezinti Izgarası (Merdiven Basamağı)	25x60 cm ebatlarında, 3 cm yüksekliğinde, 3 mm kalınlığında, burgulu, göz aralığı 34x38 mm, galvanizli, basamak yüzeyi çentikli petek platform ızgara.	Adet	20
15	Gezinti Izgarası (Merdiven Basamağı)	51,5x60 cm ebatlarında, 3 cm yüksekliğinde, 3 mm kalınlığında, burgulu, göz aralığı 34x38 mm, galvanizli, basamak yüzeyi çentikli petek platform ızgara.	Adet	1

	T.Ş.F.A.Ş. AĞRI ŞEKER FABRİKASI	TEKNİK ŞARTNAME	Şart. No: İŞL-2026-29 Tarih :02.09.2026
AĞRI ŞEKER FABRİKASI'NA YAPILACAK OLAN MERDİVEN VE GEZENEKLER İÇİN GEREKLİ MALZEMELERİN TEMİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ			

16	Gezinti Izgarası (Merdiven Basamağı)	40x80 cm ebatlarında, 3 cm yüksekliğinde, 3 mm kalınlığında, burgulu, göz aralığı 34x38 mm, galvanizli, basamak yüzeyi çentikli petek platform ızgara.	Adet	1
17	Gezinti Izgarası (Merdiven Basamağı)	25x200 cm ebatlarında, 3 cm yüksekliğinde, 3 mm kalınlığında, yarım geçme, göz aralığı 35x35 mm, galvanizli, basamak yüzeyi çentikli petek platform ızgara.	Adet	44

3. MALZEMELERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

- 3.1. Malzemeler sevk öncesi boyut, kalınlık ve kaplama kalitesi açısından kontrol edilmelidir.
- 3.2. Firmalar teklif ettikleri malzemenin markasını ve menşeyini (imal edildiği ülke) belirteceklerdir.
- 3.3. Üretici, kullanılan metallere ait malzeme kalite sertifikalarını (3.1 Sertifikası) işverene sunmalıdır
- 3.4. Gezinti ızgaralar galvanizli, yarım geçme, petek platform ızgara basamak olmalıdır. Basamakların yüzeyi kaymamak için çentikli, tırtıklı yapıda olmalıdır.
- 3.5. Temin edilecek malzemeler TSE ISO kalite belgelerine sahip olacak ve bu belgeleri malzeme teslimi esnasında idareye ibraz edeceklerdir.
- 3.6. Malzemeler sevk edilmeden önce gerekli muayene ve kontrol (fiziksel, kimyasal) testleri yapılmış olarak fabrikaya sevk edilecektir.
- 3.7. Malzemelerin sevk paket gruplarında firma ismi, adresi, boru boyu, malzemenin ilgili normu, sipariş numarasını gösteren kalıcı bir etiket olacaktır.
- 3.8. Malzemeler (ızgara, lama, demir vs.), kendi cins ve ebatlarına göre ayrı ayrı paketlenecek ve her paket üzerinde madde 3.7 de belirtilen etiket bulunacaktır.
- 3.9. Ürünler için götürü bedel teklif edilecektir. Kısmi teklifler idareimizce dikkate alınmayacaktır.



T.Ş.F.A.Ş.
AĞRI ŞEKER
FABRİKASI

TEKNİK ŞARTNAME

Şart. No: İŞL-2026-29

Tarih :02.09.2026

**AĞRI ŞEKER FABRİKASI'NA YAPILACAK OLAN MERDİVEN VE GEZENEKLER İÇİN
GEREKLİ MALZEMELERİN TEMİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 3.10. Teklif fiyatına nakliye dahildir. Nakliye için ayrıca ödeme idaremiz tarafından kesinlikle yapılmayacaktır.
- 3.11. Malzemenin teslim yeri Ağrı Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı olacaktır.
- 3.12. Malzeme araca yüklenirken düzenli istiflenmiş ve malzeme aralarına forkliftin girebileceği şekilde takozlar konulmuş olacaktır. Aksi takdirde malzeme boşaltılmasını yüklenici yapacaktır.
- 3.13. Fabrikamızca kabul görmeyen (iade) ve fabrika sahasına indirilen malzemeler 2 (iki) gün içinde yüklenici tarafından kaldırılacaktır. Aksi takdirde eksilen malzemedan idare sorumlu tutulmayacaktır.
- 3.14. İade edilen malzemelerin tekrar yüklenmesi esnasında kullanılacak vinç, forklift ve işçilik yükleniciye aittir.
- 3.15. Hasarlı veya standartlara uygun olmayan ürünlerin yerine yenisi/yenileri 1 (bir) hafta içerisinde fabrikamıza teslim edilmelidir.
- 3.16. Malzemenin teslim süresi, Yüklenici işi almasına müteakip sonra **20 (yirmi)** takvim günüdür.